

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst...)	Aktion
Neues Programm 1		Kanalzustand: HM-LC-Sw1-PB-FM HEQ0089283:1 bei Schaltzustand: ein auslösen auf Änderung	Skript: ... sofort ausführen	<input type="checkbox"/> system intern
Bedingung: Wenn...				
Geräteauswahl HM-LC-Sw1-PB-FM HEQ0089283:1 bei Schaltzustand: ein auslösen auf Änderung				
<input type="checkbox"/> UND				
<input checked="" type="checkbox"/> ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				
Skript <code>string stdout; string stderr; string url="http://192.168.1...</code> sofort				
<input type="checkbox"/> Aktivität: Sonst... Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				

Das zugehörige Skript lautet:

```
string stdout;
string stderr;
string url="http://192.168.153.26/send.htm?remote=klima01&command=an23";
system.Exec ("wget -q -O /dev/null " # url, &stdout, &stderr);
```

Hier der Link zur Quelle des Skripts: <http://www.homematic-inside.de/index.php/tecbase/item/coding/daten-an-eine-ip-adresse-verschicken.html>